

Заказчик:

Название фирмы:

Контактное лицо:

Номер КП:

Тел./Факс:

E-mail:

Щит управления ШУВ Э3300-ПЧ375-ВЧ375 собран на контроллере компании Zentec

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Приточный

Напряжение питания привода: 24 В 230 В Механизм возврата
 Управление: Откр/Закр 0-10В Обратный сигнал "открыто"
 Подогрев заслонки:
 Мощность _____ кВт Ток _____ А

Вытяжной

Напряжение питания привода: 24 В 230 В Механизм возврата
 Управление: Обратный сигнал "открыто"
 Подогрев заслонки:
 Мощность _____ кВт Ток _____ А

НАГРЕВАТЕЛЬ №1

Водяной

Циркуляционный насос _____ кВт Рабочий ток _____ А
 Напряжение питания: 230 В/1ф 400 В/3ф
 Вентиль регулирующий: Обратный сигнал "% открытия"
 Управление приводом вентиля (24VAC) 0 - 10 В Откр/Закр

Электрический (до 45 кВт)

Общая мощность **30** кВт
 Напряжение питания: 230 В/1ф 400 В/2ф 400 В/3ф
 Управление: Плавное (ШИМ регулятор) Дискретное
 Распределение мощности по ступеням, кВт
 1 15 2 15 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____

ОХЛАДИТЕЛЬ

Водяной

Циркуляционный насос _____ кВт Рабочий ток _____ А
 Напряжение питания: 230 В/1ф 400 В/3ф
 Управление приводом вентиля: 0 - 10 В Откр/Закр
 Обратный сигнал "% открытия"

Фреоновый (питание ККБ в обход щита управления)

Количество ступеней: 1 ступень 2 ступени
 Дополнительно:
 Сигнал "Высокое давление" Включение подогрева картера
 Сигнал "Низкое давление"

НАГРЕВАТЕЛЬ №2

Водяной

Циркуляционный насос: _____ кВт Рабочий ток: _____ А
 Напряжение питания: 230 В/1ф 400 В/3ф
 Вентиль регулирующий: Обратный сигнал "% открытия"
 Управление приводом вентиля (24 VAC): 0 - 10 В Откр/Закр

Электрический (до 45 кВт)

Общая мощность: _____ кВт
 Напряжение питания: 230 В/1ф 400 В/2ф 400 В/3ф
 Управление: Плавное (ШИМ регулятор) Дискретное
 Распределение мощности по ступеням, кВт
 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____

УТИЛИЗАЦИЯ

Рециркуляция
 Дискретное управление
 Управление 0-10В (24VAC)

Пластинчатый рекуператор
 Байпас
 Дискретное упр.
 0-10В (24VAC)

Роторный рекуператор
 Управление: _____ Напряжение: _____
 Прямой пуск 230/1ф
 0-10В 400/3ф

Гликолевый рекуператор
 Насос: _____ кВт _____ А
 230 В/1ф 400 В/3ф
 Управление приводом вентиля:
 Откр/Закр 0-10В

УВЛАЖНЕНИЕ

Сотовый увлажнитель: **Паровой увлажнитель:**
 Насос _____ кВт _____ А 0-10В + "сухой" контакт на пуск
 230 В/1ф 400 В/3ф Вкл/Выкл
Датчик влажности
 Дискретный 0-10В (Питание 24VAC)

Форсуночный увлажнитель:
 Насос _____ кВт _____ А
 230 В/1ф 400 В/3ф
Управление:
 0-10В Вкл/Выкл

ОСУШЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР

Приточный

Мощность 7,5 кВт (до 30кВт) Напряжение: 380В/3ф 220В/1Ф
 Рабочий ток _____ А Резерв двиг-ля Сдвоенный
Регулирование скорости: Прямой пуск* Дискр. 3-х скоростное (до 3 А)
 *При мощности >11кВт, двиг-ль пускается плавно, переключением звезда/треугольник Частотное Встроенный регулятор (1ф, 220В, до 2А)

Вытяжной

Мощность 7,5 кВт (до 30кВт) Напряжение: 380В/3ф 220В/1Ф
 Рабочий ток _____ А Резерв двиг-ля Сдвоенный
Регулирование скорости: Прямой пуск* Дискр. 3-х скор-е (до 3 А)
 *При мощности >11кВт, двиг-ль пускается плавно, переключением звезда/треугольник Частотное Встроенный рег-р (1ф, 220В, до 2А)



