



- Питание двигателя В1
- Термоконтакт двигателя
- Электропривод воздушной заслонки (У1)
- Сигнал от пожарной сигнализации
- Сигнал "Работа"
- Сигнал "Авария"
- Кнопка "Пуск" (нормально-открытая)
- Кнопка "Стоп" (нормально-закрытая)

Согласовано	
Взам.инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

АОВ.422410.007 Э4					
Вытяжная установка					
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Гл. спец.					
Н. контр.					
ГИП					
Автоматизация системы вентиляции			Стадия	Лист	Листов
			П	1	1
Схема подключения			ВентАвтоматика г. Санкт-Петербург ventavomatika.ru info@ventavomatika.ru		